

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-243.027/1/14**  
**AMOSTRA METÁLICA**

**INTERESSADO: CORDOBRA IND. E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**  
Rodovia BR 316 km 21 Dist. de Canutama, s/n- Campestre.  
CEP: 68795-000- Benevides (PA)  
Ref.: (70.307)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)**

01 (uma) amostra gradil identificada pelo interessado como: gradil, painel fort cor, recebida no laboratório em 03/02/2014 e liberada para ensaio em 03/02/2014.  
**Identificação Interna: L- 0122291/S1.**

**2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)**

Conforme solicitação do interessado foram obtidos os valores de diâmetro dos fios longitudinal e transversal.

**3. RESULTADOS OBTIDOS**

**Ensaio Dimensional**

Parâmetros	Diâmetro obtido (mm)	
	Longitudinal	Transversal
Valor 1	5,13	5,08
Valor 2	5,08	5,05
Valor 3	5,08	5,06
Valor 4	5,10	5,07
Valor médio	5,10	5,06

**5. DATA DO (S) ENSAIO (S)**

Ensaio realizado fevereiro/2014.

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2014.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



**BRUNO GIOVANNELLI**  
COORDENADOR DE LABORATÓRIO  
CREA nº 5063607379

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



**EDUARDO MARQUES**  
GERENTE DE UNIDADE  
CREA nº 0601066201

LRS